平成 29 年度引込線工事安全点検報告書

十勝電気工事業協同組合

会 社 名			施工日	平成2	29年	月	日 ()
工事場所							
作業責任者氏名	工事従事者人員 (作業責任者を含む)					名	
工事従事者氏名	◎工事作業者: ○地上監視者:						
点 検 者 役 職	点検者氏名						
安全点検項目	確認項目*1						評価**2
	1. 安全帯に胴綱および補助ロープを確実に取付けているか						
	2. 安全帯のD環(付近)にカラビナ等を装着してないか						
	3. 無墜落昇降柱は確実に実施しているか						
	4. 低圧絶縁手袋を装着して昇柱しているか						
	5. 作業人員は適切か(2名以上で作業しているか)						
	6. 安全帽のあご紐を締めているか						
指導·注意事項等							
備考							

- ※1 確認項目については、点検時に現場在所し、直接昇柱を行なわない作業責任者および工事 従事者へも聞き取りで点検を実施する。
- ※2 評価:良好の場合は ✔でチェックし、指導・注意があった場合は内容を記入する。

【 工事現場での写真添付(貼付け) 】

1. 『直接昇柱作業状況』







平成29年度引込線工事安全点検報告書(高所作業車使用)

十勝電気工事業協同組合

会 社 名			施工日	平成2	29年	月	日 ())
工事場所								
作業責任者氏名			従事者人 任者を含	事者人員 者を含む)			名	
工事従事者氏名	◎工事作業者: ○地上監視者:							
点 検 者 役 職	点検者氏名							
安全点検項目	確認項目※1					評価**2		
	1. 安全帯に胴綱および補助ロープを確実に取付けているか							
	2. 安全帯のD環(付近)にカラビナ等を装着してないか							
	3. 無墜落昇降柱は確実に実施しているか							
	4. 低圧絶縁手袋を装着して昇柱しているか							
	5. 作業人員は適切か(2名以上で作業しているか)							
	6. 安全帽のあご紐を締めているか							
指導·注意事項等								
備考								

- ※1 確認項目については、点検時に現場在所し、直接昇柱を行なわない作業責任者および工事 従事者へも聞き取りで点検を実施する。
- ※2 評価:良好の場合は✔でチェックし、指導・注意があった場合は内容を記入する。

【 工事現場での写真添付(貼付け) 】

1. 『高所作業車使用時の作業状況』



